

8 7 6 5 4 3 2 1

H

H

**Utförande Kretskort / Piirilevyn Toiminnot / Aktuelt Kretskort** **Artikelnummer / Osanumero** **Artikelnummer / Osanumero**

Standard / Vakio / Standard - / -\* -

Standard+Startråknare / Vakio+Käynnistyslaskuri / Standard+Start-teller - -

Standard+Motorskydd(EMS) / Vakio+Moottorin suojaus / Standard+Elektronisk motorvern 960619 960623

Std+St.råkn+Motorskydd / Vakio+Käynnistyslaskuri+Moottorin suojaus / Std+St.-teller+Elekt. motorvern 960620 -

G

\*Väggmontage / Seinäasennus LPS2000EI

Apparatlåda/Sähkökeskus/Styreskap (schematisk/kaavio/skjematisk)

Pump (schematisk)

Fysiskt utseende kretskort / Piirilevyn fyysinen ulkonäkö

Alarm/Hältyts

Elcentral i fastighet (schematisk)  
Kiinteistön sähkökeskus (kaavio)  
Sikringskap i bygget (skjematisk)

10A, cat C 230VAC

10A 230VAC

Larmindikator / hälytyksen  
(ljud, ljus etc. / valo, sumneri, ilmaisin)  
230VAC, Max 1A

Multi Com

Inkoppling av Par-kopplad apparatlåda.  
Gäller om DIP1 är satt i Multi-läge.  
Endast fabriksmonterad konfiguration.

Heater / Aux  
230VAC  
Max 3A

Temp-in

Potentialfri larmutgång  
Potentialilivapaa hälytyks lähtö  
Potentiel fri alarmudgang

C

B

**SKT.**  
SKANDINAVISK  
KOMMUNALTEKNIK

Kopplingsanvisning Apparatlåda Rev G  
Liitäntöohjeita Sähkökeskus Rev G  
Tiiliutningsanvisninger Styreboks Rev G

A

STORLEK	FAXNR	RITTINGSNR	REV
A4		960463	7
SKALA	1:1	2017-03-28	1 AV 1

8 7 6 5 4 3 2 1