

Datum:

Färdiganmälan – Checklista

Fullständig ifylld och
undertecknad färdiganmälan
skickas till:

Avsändare

Alt. till: drift@kommunalteknik.se
Vid frågor ring 08-544 407 90 (knappval
teknisksupport).

Fastighetsbeteckning: Adress:

Namn fastighetsägare:

Adress (om ej samma som ovan):

Postnummer och ort:

Telefon:

Mobiltelefon:

Namn behörig elinstallatör:

Mobiltelefon:

Fastighetsinstallation: **checkbox fylls i av fastighetsägaren**

- Anläggningen är utförd i enlighet med monteringsanvisningen för LPS Släppbrunn med LPS-SulfaNO (t ex frostskydd, förankring och placering). ☐
- Återfyllning till befintlig marknivå kring tanken är färdig i enlighet anvisningarna i montering och drift. ☐
- Marken inom en radie av 1,5 m från LPS-enhetens skall vara utförd i enlighet med monteringsanvisning. ☐
- Befintligt avloppssystem är överkopplat till LPS-tanken. ☐

ELINSTALLATION

- Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör. ☐
- Larmindikator med summer och lampa ska vara placerad på synlig plats så att fastighetsägaren uppmärksammar högnivålarmet. ☐
- Elinstallationen ska vara färdig enligt monteringsanvisningen och kontroll att anläggningen indikerar driftläge. 6A säkring uppmärkt i central. Säkringarna ska vara uppmärkta vid el-centralen. ☐

UNDERHÅLL

- En gång per år ska joniseringsstaven bytas, förslagsvis April varje år inför säsong. ☐
- Funktionsrondering: April-September, april, juni, augusti med kontroll att fläktmotor fungerar och funktionsdiod före stav lyser. ☐

OBS! Ifylles av huvudman eller dess ombud vid driftsättning

Ja Nej Anmärkning

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Kontroll vid driftsättning utförd av:

Telefon

Signera dokumentet på nästa sida



EGNA NOTERINGAR:



MONTERINGSANVISNING

Jag intygar att anläggningen är utförd enligt ovan lämnade uppgifter och enligt Skandinavisk Kommunaltekniks monteringsanvisningar.

Datum och ort

Underskrift Fastighetsägare

Namnförtydligande

Underskrift behörig elektriker

Namnförtydligande

Telefonnummer (till behörig elektriker)